

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 18:00:00	18.2	500	0	正常	1.84	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 19:00:00	17.8	500	0.0178	正常	1.96	45	0.002
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 20:00:00	19.7	500	0	正常	2.02	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 21:00:00	21.2	500	0.17	正常	1.87	45	0.015
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 22:00:00	43.9	500	0.132	正常	1.93	45	0.0058
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-04 23:00:00	50	500	0.4	正常	2.11	45	0.0169
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 00:00:00	48.5	500	0.097	正常	2.04	45	0.0041
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 01:00:00	57.6	500	0.288	正常	2.09	45	0.0104
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 02:00:00	57.5	500	0.0575	正常	1.96	45	0.002
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 03:00:00	65.2	500	0	正常	1.96	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 04:00:00	63.6	500	0.0636	正常	1.86	45	0.0019
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 05:00:00	65.2	500	0.196	正常	1.94	45	0.0058
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 06:00:00	66	500	0.198	正常	1.95	45	0.0058
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 07:00:00	66	500	0.462	正常	1.95	45	0.0136
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 08:00:00	34.8	500	0.0697	正常	2.56	45	0.0051
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 09:00:00	24.2	500	0.0485	正常	2.17	45	0.0043
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 10:00:00	16.7	500	0	正常	2.33	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 11:00:00	19.7	500	0.0197	正常	2.2	45	0.0022
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 12:00:00	15.2	500	0	正常	2.19	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 13:00:00	12.1	500	0	正常	2.11	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 14:00:00	13.6	500	0	正常	2.17	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 15:00:00	19.7	500	0	正常	2.04	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 16:00:00	15.2	500	0	正常	2.03	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 17:00:00	19.7	500	0	正常	1.87	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 18:00:00	20	500	0.02	正常	1.94	45	0.0019
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 19:00:00	19.7	500	0.0394	正常	1.77	45	0.0035
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 20:00:00	18.2	500	0.0364	正常	1.89	45	0.0038
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 21:00:00	19.7	500	0	正常	1.78	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 22:00:00	19.4	500	0.0194	正常	1.72	45	0.0017
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-05 23:00:00	19.7	500	0	正常	1.69	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 00:00:00	25.8	500	0.0258	正常	1.69	45	0.0017
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 01:00:00	19.7	500	0	正常	1.64	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 02:00:00	28.8	500	0	正常	1.61	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 03:00:00	30.3	500	0	正常	1.71	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 04:00:00	25.8	500	0	正常	1.66	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 05:00:00	21.2	500	0	正常	1.61	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 06:00:00	19.7	500	0	正常	1.58	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 07:00:00	19.7	500	0	正常	1.58	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 08:00:00	30.3	500	0	正常	2.32	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 09:00:00	28.8	500	0	正常	2.08	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 10:00:00	19.7	500	0	正常	1.85	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 11:00:00	18.2	500	0	正常	1.94	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 12:00:00	15.2	500	0	正常	2.06	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 13:00:00	13.6	500	0	正常	2.01	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 14:00:00	19.7	500	0	正常	2.06	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 15:00:00	15.2	500	0	正常	2.01	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 16:00:00	12.1	500	0	正常	2.13	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 17:00:00	7.58	500	0	正常	2.04	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 18:00:00	10.6	500	0	正常	1.98	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 19:00:00	12.1	500	0	正常	1.99	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 20:00:00	12.2	500	0	正常	2	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 21:00:00	12.1	500	0	正常	1.9	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 22:00:00	12.1	500	0	正常	1.86	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-06 23:00:00	12.1	500	0.0121	正常	1.71	45	0.0017
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 00:00:00	5.16	500	0	正常	1.52	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 01:00:00	3.07	500	0	正常	1.46	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 02:00:00	5.47	500	0	正常	1.53	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 03:00:00	3.47	500	0	正常	1.53	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 04:00:00	5.51	500	0	正常	2.25	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 05:00:00	4.66	500	0	正常	1.7	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 06:00:00	3.99	500	0.012	正常	1.58	45	0.0047
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 07:00:00	3.99	500	0.012	正常	1.58	45	0.0047
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 08:00:00	72.7	500	0.654	正常	2.4	45	0.0216
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 09:00:00	72.7	500	0.146	正常	4.11	45	0.0082
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 10:00:00	72.7	500	0.436	正常	0.1	45	0.0006
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 11:00:00	4.85	500	0.0146	正常	2.75	45	0.0082
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 12:00:00	4.29	500	0	正常	2.74	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 13:00:00	4.79	500	0	正常	2.41	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 14:00:00	3.62	500	0	正常	2.46	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 15:00:00	5.9	500	0	正常	2.19	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 16:00:00	3.31	500	0	正常	2.2	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 17:00:00	5.95	500	0	正常	2.12	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 18:00:00	3.3	500	0	正常	2.03	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 19:00:00	5.34	500	0	正常	1.91	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 20:00:00	3.34	500	0	正常	1.9	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 21:00:00	3.18	500	0	正常	1.85	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 22:00:00	5.87	500	0	正常	1.85	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-07 23:00:00	3.97	500	0	正常	1.88	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 00:00:00	5.91	500	0	正常	1.76	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 01:00:00	3.59	500	0	正常	1.81	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 02:00:00	4.28	500	0	正常	1.68	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 03:00:00	5.53	500	0	正常	1.72	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 04:00:00	3.92	500	0.0078	正常	1.74	45	0.0035
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 05:00:00	4.03	500	0.0121	正常	1.72	45	0.0052
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 06:00:00	5.4	500	0.0378	正常	1.76	45	0.0123
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 07:00:00	3.18	500	0	正常	1.85	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 08:00:00	5.87	500	0	正常	1.85	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 09:00:00	5.53	500	0	正常	1.88	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 10:00:00	4.17	500	0.0042	正常	2.46	45	0.0025
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 11:00:00	4.58	500	0.0046	正常	2.08	45	0.0021
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 12:00:00	4.58	500	0	正常	2.32	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 13:00:00	5.6	500	0.0056	正常	2.06	45	0.0021

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 12	4.59	500	0	正常	2.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 13	3.26	500	0	正常	1.91	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 14	3.16	500	0	正常	1.87	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 15	4.79	500	0	正常	1.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 16	3.73	500	0	正常	1.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 17	5.32	500	0	正常	1.71	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 18	5.39	500	0	正常	1.64	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 19	3.77	500	0	正常	1.61	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 20	5.66	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 21	3.09	500	0	正常	1.64	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 22	6.65	500	0	正常	1.54	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-08 23	4.66	500	0.014	正常	1.48	45	0.0044	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 00	9.98	500	0.02	正常	1.45	45	0.0029	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 01	18.3	500	0.0915	正常	2.1	45	0.0105	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 02	36.6	500	0.11	正常	2.81	45	0.0084	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 03	18.3	500	0	正常	2.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 04	9.98	500	0.01	正常	2.22	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 05	5.57	500	0.0056	正常	2.17	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 06	4.51	500	0	正常	2.09	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 07	4.51	500	0.0045	正常	2.09	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 08	5.13	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 09	5.04	500	0	正常	2.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 10	5.78	500	0.0058	正常	2.53	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 11	5.66	500	0.0057	正常	2.45	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 12	5.62	500	0.0056	正常	2.39	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 13	3.05	500	0	正常	2.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 14	5.19	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 15	4.48	500	0.0045	正常	2.29	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 16	8.32	500	0.0083	正常	2.13	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 17	4.23	500	0.0085	正常	2.24	45	0.0045	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 18	4.98	500	0.0249	正常	2.05	45	0.0103	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 19	28.3	500	0.17	正常	1.98	45	0.0119	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 20	36.6	500	0.146	正常	1.88	45	0.0075	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 21	49.9	500	0.2	正常	1.7	45	0.0068	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 22	41.6	500	0.0832	正常	1.83	45	0.0037	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-09 23	40.7	500	0.0407	正常	1.8	45	0.0018	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 00	43.2	500	0	正常	1.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 01	39.9	500	0.0798	正常	1.78	45	0.0036	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 02	39	500	0.039	正常	1.71	45	0.0017	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 03	33.3	500	0	正常	1.87	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 04	9.98	500	0.01	正常	1.87	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 05	13.3	500	0	正常	1.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 06	6.65	500	0.0067	正常	1.49	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 07	6.65	500	0.0067	正常	1.49	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 08	9.98	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 09	5.64	500	0	正常	1.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 10	4.03	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 11	4.72	500	0.0047	正常	2.16	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 12	3.12	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 13	4.5	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 14	5.34	500	0	正常	1.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 15	5.44	500	0	正常	1.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 16	3.46	500	0	正常	1.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 17	4.98	500	0	正常	1.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 18	4.5	500	0	正常	1.91	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 19	5.31	500	0	正常	1.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 20	3.18	500	0	正常	1.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 21	5.75	500	0	正常	1.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 22	6.65	500	0	正常	1.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-10 23	8.32	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 00	4.46	500	0.0045	正常	1.54	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 01	5.62	500	0.0169	正常	1.55	45	0.0046	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 02	8.32	500	0.0748	正常	4.9	45	0.0441	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 03	31.6	500	0.0948	正常	8.42	45	0.0253	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 04	53.2	500	0.213	正常	9.32	45	0.0373	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 05	18.3	500	0.0366	正常	9.17	45	0.0183	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 06	3.25	500	0.0195	正常	8.46	45	0.0507	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 07	3.25	500	0.013	正常	8.46	45	0.0338	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 08	5.02	500	0	正常	2.54	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 09	4.44	500	0	正常	1.99	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 10	4.14	500	0	正常	2.17	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 11	4.97	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 12	3.95	500	0	正常	2.43	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 13	5.29	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 14	5.01	500	0	正常	2.25	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 15	3.07	500	0	正常	2.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 16	4.48	500	0	正常	2.03	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 17	3.87	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 18	3.17	500	0	正常	1.97	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 19	3.74	500	0	正常	1.89	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 20	5.11	500	0	正常	1.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 21	5.64	500	0	正常	1.71	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 22	5.25	500	0.0052	正常	1.7	45	0.0017	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-11 23	4.31	500	0	正常	1.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 00	3.35	500	0	正常	1.68	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 01	3.13	500	0	正常	1.67	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 02	3.09	500	0.0031	正常	1.53	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 03	5.57	500	0.0111	正常	1.52	45	0.003	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 04	3.15	500	0.0283	正常	1.6	45	0.0144	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-12 05	3.89	500	0.0156	正常	1.65	45	0.0066	正常 4

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 18	13.9	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 19	15.5	500	0	正常	1.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 20	15.9	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 21	15.5	500	0	正常	1.88	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 22	16.4	500	0	正常	1.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-19 23	12.4	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 00	4.73	500	0	正常	1.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 01	3.83	500	0	正常	1.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 02	3.02	500	0.006	正常	1.59	45	0.0032	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 03	3.48	500	0.007	正常	1.52	45	0.003	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 04	10.8	500	0.0866	正常	1.62	45	0.013	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 05	15.5	500	0.0155	正常	1.64	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 06	15.5	500	0.0773	正常	1.57	45	0.0078	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 07	15.5	500	0.0309	正常	1.57	45	0.0031	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 08	15.5	500	0.0155	正常	2.51	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 09	15.8	500	0	正常	2.89	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 10	15.8	500	0	正常	2.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 11	15.8	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 12	15.8	500	0	正常	2.64	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 13	7.74	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 14	10.8	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 15	7.74	500	0	正常	2.2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 16	12.4	500	0	正常	2.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 17	7.74	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 18	9.28	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 19	10.8	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 20	15.5	500	0.0155	正常	2.13	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 21	12.4	500	0.0248	正常	1.88	45	0.0038	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 22	20.1	500	0.0603	正常	2.2	45	0.0066	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-20 23	44.9	500	0.0449	正常	2.86	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 00	46.4	500	0.0928	正常	3.01	45	0.006	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 01	46.5	500	0.0465	正常	2.77	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 02	43.3	500	0	正常	2.97	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 03	46.4	500	0	正常	2.97	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 04	54.2	500	0.217	正常	4.24	45	0.017	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 05	53.5	500	0.214	正常	2.92	45	0.0117	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 06	40.2	500	0.201	正常	2.79	45	0.0139	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 07	40.2	500	0.161	正常	2.79	45	0.0112	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 08	145	500	0.146	正常	3.19	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 09	145	500	0	正常	2.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 10	145	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 11	18.5	500	0	正常	2.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 12	19.1	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 13	18.5	500	0	正常	2.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 14	18.6	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 15	20	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 16	26.2	500	0	正常	2.11	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 17	18.5	500	0.0185	正常	2.03	45	0.002	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 18	19	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 19	4.34	500	0	正常	1.68	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 20	12.3	500	0	正常	1.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 21	10.8	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 22	9.25	500	0	正常	1.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-21 23	10.8	500	0	正常	1.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 00	10.9	500	0.0109	正常	1.52	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 01	9.25	500	0	正常	1.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 02	5.27	500	0	正常	1.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 03	3.77	500	0	正常	1.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 04	5.45	500	0.049	正常	1.51	45	0.0136	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 05	7.71	500	0.0308	正常	1.45	45	0.0058	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 06	23.1	500	0.0231	正常	1.77	45	0.0018	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 07	23.1	500	0.0694	正常	1.77	45	0.0053	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 08	26.2	500	0	正常	2.61	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 09	29.3	500	0.0293	正常	2.4	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 10	26.2	500	0	正常	2.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 11	29.3	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 12	20	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 13	20.3	500	0	正常	2.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 14	20	500	0	正常	2.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 15	10.8	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 16	17	500	0	正常	1.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 17	24.7	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 18	26.2	500	0.0786	正常	1.89	45	0.0057	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 19	26.6	500	0.0532	正常	1.97	45	0.0039	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 20	26.2	500	0.0262	正常	1.89	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 21	27.1	500	0.0271	正常	1.93	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 22	26.2	500	0	正常	1.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-22 23	25.7	500	0.231	正常	1.84	45	0.0165	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 00	35.5	500	0.213	正常	1.89	45	0.0114	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 01	57	500	0.057	正常	2.16	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 02	63.2	500	0.0632	正常	2.5	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 03	64	500	0	正常	2.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 04	60.1	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 05	64.7	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 06	61.7	500	0	正常	2.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 07	61.7	500	0.123	正常	2.66	45	0.0053	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 08	49.3	500	0	正常	3.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 09	26.2	500	0	正常	2.54	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 10	24.7	500	0	正常	2.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 11	17	500	0	正常	2.61	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 12	10.8	500	0	正常	2.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 13	18.5	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 14	10.8	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 15	10.4	500	0	正常	2.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 16	15.4	500	0.0462	正常	2.3	45	0.0069	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 17	18.5	500	0.111	正常	2.49	45	0.0149	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 18	10.8	500	0.0324	正常	3.79	45	0.0114	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 19	20	500	0.0601	正常	4.19	45	0.0126	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 20	26.2	500	0.0524	正常	4.95	45	0.0099	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 21	25.5	500	0.0255	正常	4.27	45	0.0043	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 22	26.2	500	0.0262	正常	4.26	45	0.0043	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-23 23	23.1	500	0	正常	4.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 00	13.9	500	0.0139	正常	3.3	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 01	5.36	500	0.0054	正常	2.62	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 02	4.58	500	0.0092	正常	2.36	45	0.0047	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 03	18.5	500	0.13	正常	3.56	45	0.0249	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 04	26.2	500	0.105	正常	3.99	45	0.016	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 05	26.9	500	0	正常	3.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 06	26.2	500	0	正常	3.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 07	26.2	500	0	正常	3.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 08	25.6	500	0	正常	4.2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 09	26.2	500	0	正常	3.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 10	24.7	500	0	正常	4.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 11	21.6	500	0	正常	4.71	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 12	26.2	500	0	正常	5.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 13	18.5	500	0	正常	4.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 14	23.1	500	0	正常	5.05	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 15	22.6	500	0	正常	4.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 16	26.2	500	0	正常	4.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 17	24.7	500	0	正常	4.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 18	23.1	500	0	正常	4.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 19	26.2	500	0	正常	4.23	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 20	27	500	0	正常	4.09	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 21	26.2	500	0	正常	3.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 22	25.7	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-24 23	27.7	500	0	正常	3.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 00	26.2	500	0	正常	3.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 01	26.3	500	0	正常	3.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 02	26.2	500	0.0786	正常	3.44	45	0.0103	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 03	32.4	500	0.162	正常	3.32	45	0.0166	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 04	26.2	500	0.0524	正常	2.87	45	0.0057	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 05	27.7	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 06	32.4	500	0	正常	2.27	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 07	32.4	500	0	正常	2.27	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 08	33.9	500	0.0339	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 09	26.2	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 10	18.5	500	0.0185	正常	2.44	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 11	20	500	0	正常	2.79	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 12	23.1	500	0.0231	正常	2.96	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 13	12.3	500	0	正常	2.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 14	20	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 15	17	500	0.017	正常	3.13	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 16	18.5	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 17	19.5	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 18	20	500	0	正常	2.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 19	26.2	500	0	正常	2.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 20	26.8	500	0	正常	2.25	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 21	26.2	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 22	26.4	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-25 23	26.2	500	0.157	正常	2.13	45	0.0128	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 00	27.7	500	0.0555	正常	2.21	45	0.0044	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 01	49.3	500	0.247	正常	2.12	45	0.0106	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 02	52.4	500	0.157	正常	2.09	45	0.0063	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 03	63.2	500	0.379	正常	2.21	45	0.0133	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 04	64.7	500	0.13	正常	2.16	45	0.0043	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 05	33.9	500	0.102	正常	2.35	45	0.007	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 06	24.7	500	0.0493	正常	1.98	45	0.004	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 07	24.7	500	0.0493	正常	1.98	45	0.004	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 08	32.4	500	0	正常	2.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 09	18.5	500	0	正常	2.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 10	20	500	0.0401	正常	2.01	45	0.004	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 11	26.2	500	0.21	正常	1.94	45	0.0155	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 12	24.7	500	0.0493	正常	1.79	45	0.0036	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 13	23.1	500	0.0694	正常	1.92	45	0.0058	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 14	38.5	500	0.27	正常	2.28	45	0.016	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 15	29.3	500	0.0586	正常	2.05	45	0.0041	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 16	24.7	500	0.0247	正常	1.94	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 17	26.2	500	0	正常	1.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 18	32.4	500	0	正常	1.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 19	27.7	500	0	正常	1.56	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 20	33.9	500	0	正常	1.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 21	23.1	500	0.116	正常	1.49	45	0.0074	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 22	38.5	500	0.154	正常	1.5	45	0.006	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-26 23	53.9	500	0.324	正常	1.56	45	0.0094	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 00	63.2	500	0.126	正常	1.66	45	0.0033	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 01	66.3	500	0.0663	正常	1.56	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 02	61.7	500	0.0617	正常	1.58	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 03	66.3	500	0	正常	1.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 04	64.7	500	0.259	正常	1.55	45	0.0062	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-01-27 05	66.3	500	0.133	正常	1.56	45	0.0031	正常 2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 12	14.6	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 13	20.4	500	0	正常	1.89	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 14	16.1	500	0	正常	1.87	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 15	20.4	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 16	21.9	500	0	正常	1.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 17	26.3	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 18	21.9	500	0.0219	正常	1.61	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 19	27.7	500	0.194	正常	1.6	45	0.0112	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 20	28.1	500	0.0561	正常	1.6	45	0.0032	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 21	36.5	500	0.073	正常	1.69	45	0.0034	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 22	49.6	500	0.447	正常	1.78	45	0.016	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-07 23	56.9	500	0.171	正常	1.84	45	0.0055	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 00	52.6	500	0	正常	1.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 01	55.5	500	0	正常	1.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 02	49.6	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 03	49.5	500	0.0989	正常	1.59	45	0.0032	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 04	55.5	500	0.166	正常	1.69	45	0.0051	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 05	32.1	500	0.0963	正常	1.58	45	0.0047	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 06	26.3	500	0.0263	正常	1.42	45	0.0014	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 07	26.3	500	0	正常	1.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 08	20.4	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 09	11.7	500	0	正常	2.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 10	13.1	500	0	正常	2.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 11	4.36	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 12	10.2	500	0	正常	2.21	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 13	8.76	500	0	正常	2.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 14	20.4	500	0	正常	2.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 15	20.2	500	0	正常	2.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 16	19	500	0	正常	1.9	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 17	18.7	500	0	正常	1.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 18	32.1	500	0.0321	正常	1.71	45	0.0017	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 19	20.4	500	0	正常	1.71	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 20	19.5	500	0.0195	正常	1.62	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 21	26.3	500	0	正常	1.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 22	21.9	500	0	正常	1.45	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-08 23	20.4	500	0	正常	1.54	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 00	21.9	500	0	正常	1.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 01	20.4	500	0	正常	1.44	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 02	20.5	500	0.0205	正常	1.47	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 03	24.8	500	0.0496	正常	1.48	45	0.003	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 04	21.9	500	0.0657	正常	1.51	45	0.0045	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 05	26.3	500	0.158	正常	3.82	45	0.0229	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 06	27.7	500	0.139	正常	4.72	45	0.0236	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 07	27.7	500	0.0832	正常	4.72	45	0.0142	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 08	20.4	500	0.0613	正常	4.3	45	0.0129	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 09	5.84	500	0.0175	正常	3.82	45	0.0114	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 10	13.1	500	0.0394	正常	4.27	45	0.0128	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 11	11.7	500	0.035	正常	3.7	45	0.0111	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 12	8.76	500	0	正常	3.43	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 13	5.84	500	0	正常	3.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 14	7.3	500	0	正常	3.03	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 15	5.84	500	0	正常	2.87	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 16	8.76	500	0	正常	2.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 17	16.1	500	0	正常	2.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 18	17.5	500	0	正常	2.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 19	20.4	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 20	13.1	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 21	16.1	500	0	正常	2.33	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 22	20.4	500	0	正常	2.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-09 23	20.4	500	0	正常	2.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 00	20.4	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 01	21	500	0	正常	2.17	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 02	20.4	500	0	正常	2.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 03	19.8	500	0.0396	正常	2.13	45	0.0043	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 04	21.9	500	0.0657	正常	2.11	45	0.0063	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 05	22.7	500	0.0682	正常	2.22	45	0.0066	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 06	26.3	500	0.0526	正常	2.1	45	0.0042	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 07	26.3	500	0.105	正常	2.1	45	0.0084	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 08	20.4	500	0	正常	2.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 09	16.1	500	0.0161	正常	2.32	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 10	5.84	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 11	8.76	500	0.0088	正常	2.67	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 12	5.84	500	0	正常	2.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 13	3.86	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 14	5.94	500	0	正常	2.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 15	10.2	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 16	13.1	500	0	正常	2.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 17	5.84	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 18	11.7	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 19	13.1	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 20	5.84	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 21	14.6	500	0	正常	2.21	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 22	20.4	500	0.0204	正常	1.95	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-10 23	14.6	500	0.146	正常	1.95	45	0.0195	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 00	20.4	500	0.0613	正常	2.21	45	0.0066	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 01	40.9	500	0.123	正常	2.49	45	0.0075	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 02	49.6	500	0.149	正常	2.79	45	0.0084	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 03	48.2	500	0.289	正常	2.79	45	0.0167	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 04	49.6	500	0.0993	正常	4.08	45	0.0082	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 05	50	500	0.1	正常	2.88	45	0.0058	正常 2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 06	39.4	500	0.118	正常	2.84	45	0.0085	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 07	39.4	500	0.118	正常	2.84	45	0.0085	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 08	51.1	500	0.46	正常	2.85	45	0.0256	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 09	51.1	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 10	51.1	500	0.0511	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 11	21.4	500	0.128	正常	3.49	45	0.0209	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 12	21.2	500	0.0637	正常	3.76	45	0.0113	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 13	19.9	500	0.0597	正常	3.63	45	0.0109	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 14	18.9	500	0.0378	正常	3.16	45	0.0063	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 15	27.5	500	0.165	正常	3.09	45	0.0186	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 16	21.4	500	0.128	正常	2.89	45	0.0174	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 17	19.9	500	0.0795	正常	3.12	45	0.0125	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 18	22.9	500	0.0229	正常	2.6	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 19	26	500	0	正常	2.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 20	27.5	500	0	正常	2.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 21	28.1	500	0.0281	正常	2.46	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 22	27.5	500	0.138	正常	2.44	45	0.0122	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-11 23	41.3	500	0.0826	正常	2.51	45	0.005	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 00	50.5	500	0.151	正常	2.69	45	0.0081	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 01	53.5	500	0.0535	正常	2.7	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 02	56.6	500	0.17	正常	2.65	45	0.008	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 03	50.5	500	0.454	正常	2.48	45	0.0223	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 04	41.3	500	0	正常	2.29	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 05	35.2	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 06	35.4	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 07	35.4	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 08	30.6	500	0	正常	2.88	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 09	27.5	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 10	22.9	500	0	正常	2.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 11	21.4	500	0	正常	3.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 12	22.9	500	0	正常	2.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 13	19.9	500	0	正常	2.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 14	20.3	500	0	正常	2.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 15	22.9	500	0	正常	2.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 16	27.5	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 17	27.6	500	0	正常	2.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 18	27.5	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 19	26.6	500	0	正常	2.23	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 20	33.7	500	0	正常	2.23	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 21	35.2	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 22	33.7	500	0.0337	正常	1.93	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-12 23	35.2	500	0.281	正常	2.04	45	0.0163	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 00	42.8	500	0.0857	正常	2.13	45	0.0043	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 01	59.7	500	0.119	正常	2.11	45	0.0042	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 02	62.7	500	0.188	正常	2.02	45	0.0061	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 03	65.8	500	0.46	正常	2.1	45	0.0147	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 04	65.8	500	0.263	正常	2.14	45	0.0086	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 05	65.8	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 06	66.3	500	0.199	正常	2.05	45	0.0061	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 07	66.3	500	0.199	正常	2.05	45	0.0061	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 08	65.8	500	0.132	正常	2.83	45	0.0057	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 09	30.6	500	0	正常	2.77	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 10	24.5	500	0	正常	2.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 11	22.9	500	0	正常	2.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 12	27.5	500	0	正常	2.88	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 13	24.5	500	0	正常	2.91	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 14	25.1	500	0	正常	2.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 15	22.9	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 16	19.9	500	0	正常	2.68	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 17	22.9	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 18	26	500	0	正常	2.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 19	27.5	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 20	29.1	500	0	正常	2.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 21	27.5	500	0	正常	2.27	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 22	27	500	0	正常	2.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-13 23	27.5	500	0	正常	2.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 00	35.2	500	0	正常	2.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 01	36.2	500	0	正常	1.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 02	27.5	500	0	正常	1.91	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 03	35.2	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 04	32.1	500	0.161	正常	2.04	45	0.0102	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 05	35.2	500	0.141	正常	1.85	45	0.0074	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 06	34.6	500	0.104	正常	2.2	45	0.0066	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 07	34.6	500	0.277	正常	2.2	45	0.0176	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 08	33.7	500	0	正常	2.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 09	21.4	500	0	正常	2.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 10	21.7	500	0.0217	正常	2.52	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 11	15.3	500	0.0918	正常	2.53	45	0.0152	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 12	18.4	500	0.0367	正常	2.73	45	0.0055	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 13	12.2	500	0.0245	正常	2.72	45	0.0054	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 14	15.3	500	0.0918	正常	2.68	45	0.0161	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 15	16.8	500	0.0168	正常	2.62	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 16	13.8	500	0.0826	正常	2.66	45	0.016	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 17	19.9	500	0.0398	正常	2.44	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 18	20.2	500	0.121	正常	2.64	45	0.0158	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 19	19.9	500	0	正常	2.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 20	19.3	500	0	正常	2.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 21	24.5	500	0	正常	2.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 22	19.9	500	0	正常	2.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-14 23	32.1	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 00	24.5	500	0	正常	2.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 01	22.9	500	0	正常	2.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 02	30.6	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 03	27.5	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 04	32.1	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 05	21.4	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 06	30.6	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 07	30.6	500	0.0306	正常	2.37	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 08	27.5	500	0	正常	3.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 09	18.4	500	0	正常	3.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 10	13.8	500	0	正常	3.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 11	18.4	500	0	正常	3.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 12	12.2	500	0	正常	3.77	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 13	12.9	500	0	正常	3.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 14	24.5	500	0	正常	3.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 15	16.8	500	0	正常	3.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 16	13.8	500	0	正常	3.44	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 17	18.4	500	0	正常	3.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 18	19.9	500	0	正常	3.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 19	24.5	500	0	正常	3.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 20	22.9	500	0	正常	2.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 21	19.9	500	0.0199	正常	2.52	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 22	19.7	500	0	正常	2.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-15 23	27.5	500	0.0551	正常	2.62	45	0.0052	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 00	32.1	500	0.0642	正常	2.54	45	0.0051	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 01	30.6	500	0.0612	正常	2.6	45	0.0052	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 02	42.8	500	0.0857	正常	2.51	45	0.005	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 03	50.5	500	0.0505	正常	2.36	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 04	58.1	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 05	58.3	500	0.116	正常	2.37	45	0.0047	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 06	64.2	500	0.193	正常	2.26	45	0.0068	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 07	64.2	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 08	33.7	500	0	正常	3.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 09	19.9	500	0	正常	2.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 10	21.4	500	0	正常	2.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 11	19.9	500	0	正常	2.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 12	22.9	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 13	21.4	500	0	正常	2.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 14	19.9	500	0	正常	2.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 15	27.5	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 16	28.2	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 17	27.5	500	0	正常	2.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 18	27.2	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 19	27.5	500	0	正常	2.23	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 20	26.8	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 21	27.5	500	0	正常	1.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 22	32.1	500	0.0321	正常	1.82	45	0.0018	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-16 23	27.5	500	0.11	正常	1.95	45	0.0078	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 00	32.1	500	0.0321	正常	1.89	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 01	42.8	500	0.0857	正常	2.05	45	0.0041	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 02	50.5	500	0.252	正常	2.37	45	0.0119	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 03	65.8	500	0.132	正常	2.39	45	0.0048	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 04	68.8	500	0.0688	正常	2.66	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 05	67.8	500	0.136	正常	2.44	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 06	73.4	500	0.22	正常	2.31	45	0.0069	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 07	73.4	500	0.0734	正常	2.31	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 08	29.1	500	0.0872	正常	3.18	45	0.0095	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 09	21.4	500	0.0428	正常	2.97	45	0.0059	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 10	19.9	500	0.0199	正常	3.27	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 11	16.8	500	0	正常	2.99	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 12	19.9	500	0.0199	正常	3.38	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 13	19.1	500	0.0382	正常	3.39	45	0.0068	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 14	19.9	500	0.0795	正常	3.18	45	0.0127	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 15	19.7	500	0.0394	正常	3.02	45	0.006	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 16	27.5	500	0	正常	3.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 17	26.7	500	0	正常	2.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 18	27.5	500	0	正常	2.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 19	27.7	500	0	正常	2.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 20	35.2	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 21	36.1	500	0	正常	2.64	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 22	27.5	500	0	正常	2.43	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-17 23	27.4	500	0	正常	2.44	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 00	33.7	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 01	38.2	500	0	正常	2.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 02	38.8	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 03	41.3	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 04	36.7	500	0.0367	正常	3.39	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 05	37	500	0.222	正常	2.64	45	0.0158	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 06	30.6	500	0.0918	正常	2.78	45	0.0083	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 07	30.6	500	0.153	正常	2.78	45	0.0139	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 08	35.2	500	0.0352	正常	3.06	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 09	35.2	500	0.141	正常	2.99	45	0.0119	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 10	29.1	500	0.174	正常	3.68	45	0.0221	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 11	21.4	500	0.0214	正常	3.18	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 12	22.2	500	0.2	正常	3.24	45	0.0292	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 13	18.4	500	0.0367	正常	3.29	45	0.0066	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 14	19.9	500	0	正常	3.03	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 15	15.3	500	0	正常	2.91	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 16	13.8	500	0	正常	3.09	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 17	19.9	500	0	正常	2.77	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 18	13.8	500	0	正常	2.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 19	22.9	500	0	正常	2.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 20	21.4	500	0	正常	2.56	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 21	27.5	500	0.11	正常	2.36	45	0.0095	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 22	21.4	500	0.128	正常	2.36	45	0.0141	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-18 23	36.7	500	0.147	正常	2.46	45	0.0098	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 00	36.7	500	0.0367	正常	2.46	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 01	36.7	500	0.184	正常	4.32	45	0.0216	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 02	71.1	500	0.142	正常	3.19	45	0.0064	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 03	72.6	500	0.29	正常	3	45	0.012	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 04	69.6	500	0.0696	正常	3.02	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 05	72.6	500	0.218	正常	2.86	45	0.0086	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 06	66.7	500	0.0667	正常	2.86	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 07	66.7	500	0.667	正常	2.86	45	0.0286	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 08	37	500	0.037	正常	3.26	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 09	28.1	500	0.0281	正常	2.99	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 10	25.2	500	0.0252	正常	3.65	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 11	14.8	500	0	正常	3.79	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 12	14.8	500	0	正常	3.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 13	14.8	500	0	正常	3.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 14	14.8	500	0.0148	正常	3.62	45	0.0036	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 15	23.7	500	0.237	正常	2.99	45	0.0299	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 16	25.2	500	0.0252	正常	2.82	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 17	22.2	500	0.0444	正常	3.18	45	0.0064	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 18	22.3	500	0.0669	正常	2.9	45	0.0087	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 19	26.7	500	0.0267	正常	3.13	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 20	23.7	500	0.0237	正常	3.05	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 21	28.1	500	0.0281	正常	2.75	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 22	25.2	500	0	正常	2.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-19 23	25	500	0	正常	2.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 00	35.6	500	0.0711	正常	2.89	45	0.0058	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 01	31.1	500	0.156	正常	2.78	45	0.0139	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 02	51.9	500	0.156	正常	2.89	45	0.0087	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 03	65.2	500	0.0652	正常	2.98	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 04	63.7	500	0	正常	2.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 05	59.3	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 06	94.8	500	0.284	正常	3.33	45	0.01	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 07	94.8	500	0.569	正常	3.33	45	0.02	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 08	38.5	500	0.116	正常	3.64	45	0.0109	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 09	22.2	500	0.0667	正常	3.08	45	0.0092	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 10	14.8	500	0	正常	3.25	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 11	22.2	500	0	正常	3.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 12	17.8	500	0	正常	3.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 13	16.3	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 14	22.2	500	0	正常	3.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 15	21.5	500	0	正常	3.17	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 16	22.2	500	0	正常	3.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 17	22.6	500	0	正常	2.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 18	29.6	500	0	正常	2.77	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 19	22.2	500	0	正常	2.37	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 20	29.6	500	0	正常	2.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 21	26.7	500	0	正常	2.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 22	29.6	500	0	正常	2.27	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-20 23	30.4	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 00	37	500	0	正常	2.33	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 01	38.5	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 02	37	500	0	正常	2.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 03	32.6	500	0	正常	2.17	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 04	29.6	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 05	35.6	500	0	正常	2.17	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 06	38.5	500	0	正常	2.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 07	38.5	500	0	正常	2.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 08	31.1	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 09	23.7	500	0	正常	2.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 10	22.2	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 11	23.1	500	0	正常	3.2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 12	22.2	500	0.0222	正常	2.81	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 13	22.1	500	0.199	正常	3.02	45	0.0272	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 14	23.7	500	0.0948	正常	3.62	45	0.0145	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 15	31.1	500	0.187	正常	3.76	45	0.0226	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 16	22.2	500	0	正常	3.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 17	25.2	500	0.0504	正常	3.28	45	0.0066	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 18	28.1	500	0.0281	正常	3.33	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 19	29.6	500	0.0296	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 20	34.1	500	0	正常	2.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 21	31.1	500	0	正常	2.79	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 22	34.1	500	0.0341	正常	2.93	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-21 23	34	500	0.068	正常	2.65	45	0.0053	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 00	44.4	500	0.444	正常	2.84	45	0.0284	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 01	53.3	500	0.107	正常	3.14	45	0.0063	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 02	60.7	500	0.182	正常	3.04	45	0.0091	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 03	69.6	500	0	正常	3.25	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 04	72.6	500	0.145	正常	3.1	45	0.0062	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 05	65.2	500	0	正常	3.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 06	19.3	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 07	19.3	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 08	7.41	500	0	正常	2.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 09	6.79	500	0.0068	正常	2.16	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 10	5.92	500	0.0356	正常	2.54	45	0.0152	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 11	13.3	500	0.08	正常	3.46	45	0.0208	正常 6

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 12	16.3	500	0.0326	正常	4.39	45	0.0088	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 13	19.3	500	0.0193	正常	4.26	45	0.0043	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 14	22.2	500	0	正常	4.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 15	20.7	500	0	正常	3.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 16	22.2	500	0	正常	3.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 17	26.7	500	0	正常	3.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 18	22.2	500	0.0222	正常	3.44	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 19	26.7	500	0.0267	正常	2.98	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 20	28.1	500	0.113	正常	2.89	45	0.0116	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 21	34.1	500	0.102	正常	3.16	45	0.0095	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 22	51.9	500	0.363	正常	3.26	45	0.0229	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-22 23	66.7	500	0.533	正常	3.58	45	0.0287	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 00	67.3	500	0	正常	3.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 01	66.7	500	0.533	正常	3.91	45	0.0313	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 02	75.6	500	0	正常	3.67	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 03	44.4	500	0	正常	2.88	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 04	23.7	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 05	25.2	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 06	29.6	500	0	正常	2.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 07	29.6	500	0.0296	正常	2.04	45	0.002	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 08	17.8	500	0.0178	正常	2.35	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 09	7.41	500	0.0148	正常	2.13	45	0.0043	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 10	26.7	500	0.08	正常	3.16	45	0.0095	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 11	34.1	500	0.0341	正常	3.24	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 12	28.1	500	0.0563	正常	3.34	45	0.0067	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 13	23.7	500	0.118	正常	3.18	45	0.0159	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 14	22.2	500	0.0667	正常	3.28	45	0.0098	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 15	28.1	500	0.0563	正常	3.31	45	0.0066	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 16	29.6	500	0.0593	正常	3.58	45	0.0072	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 17	28.9	500	0.231	正常	3.33	45	0.0266	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 18	29.6	500	0.0593	正常	3.29	45	0.0066	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 19	32.6	500	0.293	正常	2.98	45	0.0268	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 20	35.6	500	0.107	正常	3.26	45	0.0098	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 21	35.3	500	0.0353	正常	3.08	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 22	37	500	0.0741	正常	2.91	45	0.0058	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-23 23	37.2	500	0.0372	正常	2.76	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 00	37	500	0.111	正常	2.71	45	0.0081	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 01	37.4	500	0.0374	正常	2.59	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 02	37	500	0.185	正常	2.65	45	0.0133	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 03	59.3	500	0.237	正常	2.68	45	0.0107	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 04	66.7	500	0.667	正常	2.93	45	0.0293	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 05	66.5	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 06	53.3	500	0.107	正常	2.93	45	0.0059	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 07	53.3	500	0.107	正常	2.93	45	0.0059	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 08	34.1	500	0.0341	正常	3.18	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 09	28.1	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 10	22.2	500	0.0222	正常	4.07	45	0.0041	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 11	20.7	500	0	正常	4.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 12	22.2	500	0	正常	4.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 13	22	500	0.022	正常	4.25	45	0.0043	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 14	22.2	500	0.111	正常	3.74	45	0.0187	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 15	23.1	500	0.0694	正常	3.52	45	0.0106	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 16	14.8	500	0	正常	3.67	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 17	22.2	500	0	正常	3.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 18	28.1	500	0	正常	3.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 19	31.1	500	0	正常	3.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 20	29.6	500	0	正常	3.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 21	34.1	500	0	正常	2.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 22	31.1	500	0	正常	2.99	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-24 23	29.6	500	0	正常	3.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 00	35.6	500	0	正常	3.28	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 01	29.6	500	0.0593	正常	2.83	45	0.0057	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 02	31.1	500	0.0622	正常	2.84	45	0.0057	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 03	43	500	0.301	正常	3.4	45	0.0238	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 04	53.3	500	0.107	正常	3.89	45	0.0078	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 05	59.3	500	0.118	正常	3.8	45	0.0076	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 06	60.7	500	0.122	正常	3.51	45	0.007	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 07	60.7	500	0.304	正常	3.51	45	0.0175	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 08	47.4	500	0	正常	4.56	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 09	47.4	500	0	正常	5.03	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 10	47.4	500	0	正常	4.97	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 11	22.3	500	0	正常	4.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 12	20.8	500	0	正常	5.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 13	21.2	500	0	正常	5.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 14	28.2	500	0	正常	5.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 15	28.4	500	0	正常	4.9	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 16	28.2	500	0	正常	4.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 17	28.3	500	0	正常	4.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 18	35.6	500	0	正常	4.61	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 19	32.7	500	0	正常	3.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 20	35.6	500	0	正常	4.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 21	32.7	500	0	正常	3.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 22	35.6	500	0.214	正常	3.6	45	0.0216	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-25 23	36.4	500	0.109	正常	3.42	45	0.0103	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 00	43	500	0.129	正常	3.42	45	0.0103	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 01	63.8	500	0.0638	正常	5.24	45	0.0052	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 02	65.3	500	0.0653	正常	4.19	45	0.0042	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 03	60.9	500	0.243	正常	3.5	45	0.014	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 04	57.9	500	0.405	正常	3.66	45	0.0256	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 05	57.5	500	0	正常	3.53	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值	
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 06	50.5	500	0.0505	正常	3.91	45	0.0039
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 07	50.5	500	0	正常	3.91	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 08	51	500	0	正常	4.24	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 09	43	500	0	正常	3.78	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 10	40.1	500	0	正常	4.96	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 11	38.6	500	0	正常	5.22	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 12	37.1	500	0.334	正常	5.36	45	0.0483
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 13	35.6	500	0.0712	正常	4.52	45	0.009
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 14	34.1	500	0	正常	3.99	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 15	28.2	500	0	正常	3.98	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 16	28	500	0	正常	3.61	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 17	28.2	500	0	正常	3.59	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 18	20.8	500	0	正常	3.96	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 19	25.2	500	0	正常	3.54	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 20	28.2	500	0	正常	3.16	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 21	28.5	500	0.171	正常	2.95	45	0.0177
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 22	35.6	500	0.178	正常	3.51	45	0.0176
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-26 23	50.5	500	0	正常	3.69	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 00	50.7	500	0	正常	4.28	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 01	51.9	500	0	正常	4.17	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 02	54.9	500	0	正常	3.65	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 03	51.9	500	0.104	正常	3.6	45	0.0072
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 04	56.4	500	0.282	正常	3.94	45	0.0197
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 05	55.7	500	0.0557	正常	3.26	45	0.0033
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 06	57.9	500	0.0579	正常	3.76	45	0.0038
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 07	57.9	500	0	正常	3.76	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 08	54.9	500	0	正常	3.98	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 09	50.5	500	0	正常	4.28	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 10	51	500	0	正常	4.41	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 11	50.5	500	0	正常	4.68	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 12	50.5	500	0.152	正常	4.67	45	0.014
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 13	50.5	500	0	正常	4.82	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 14	5.94	500	0	正常	3.57	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 15	5.94	500	0.0059	正常	2.9	45	0.0029
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 16	5.94	500	0	正常	3.21	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 17	5.74	500	0	正常	2.84	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 18	3.4	500	0.017	正常	2.06	45	0.0103
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 19	3.64	500	0.0073	正常	2.19	45	0.0044
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 20	29.7	500	0.0594	正常	4.08	45	0.0082
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 21	26.7	500	0.0267	正常	3.41	45	0.0034
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 22	22.3	500	0.111	正常	3.06	45	0.0153
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-27 23	28.2	500	0.0564	正常	3.12	45	0.0063
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 00	43	500	0.043	正常	3	45	0.003
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 01	43.3	500	0.0433	正常	3.23	45	0.0032
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 02	47.5	500	0	正常	3.21	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 03	50.5	500	0	正常	3.04	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 04	49	500	0.196	正常	3.06	45	0.0122
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 05	50.5	500	0.0505	正常	2.88	45	0.0029
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 06	40.1	500	0.16	正常	2.85	45	0.0114
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 07	40.1	500	0.0401	正常	2.85	45	0.0029
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 08	28.2	500	0.141	正常	4.02	45	0.0201
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 09	20.8	500	0.0831	正常	3.15	45	0.0126
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 10	13.4	500	0	正常	3.7	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 11	13.6	500	0	正常	3.78	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 12	16.3	500	0	正常	3.7	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 13	13.4	500	0	正常	3.98	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 14	17.8	500	0	正常	3.75	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 15	19.3	500	0	正常	3.4	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 16	20.8	500	0	正常	3.1	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 17	16.3	500	0.0163	正常	2.94	45	0.0029
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 18	20.8	500	0.0623	正常	3.3	45	0.0099
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 19	23.7	500	0.095	正常	3.16	45	0.0126
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 20	35.6	500	0.0712	正常	3.44	45	0.0069
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 21	34.8	500	0.0348	正常	3.4	45	0.0034
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 22	43	500	0	正常	3.25	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-02-28 23	43.9	500	0	正常	3.52	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 00	41.6	500	0	正常	3.43	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 01	43	500	0	正常	3.21	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 02	46	500	0	正常	3.18	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 03	49	500	0	正常	2.93	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 04	43	500	0	正常	3.09	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 05	50.5	500	0	正常	2.56	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 06	49	500	0.343	正常	2.86	45	0.02
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 07	49	500	0.049	正常	2.86	45	0.0029
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 08	28.2	500	0.0846	正常	3.74	45	0.0112
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 09	20.8	500	0.0416	正常	3.82	45	0.0076
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 10	20.4	500	0	正常	3.84	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 11	13.4	500	0	正常	3.8	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 12	14.2	500	0	正常	3.82	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 13	20.8	500	0	正常	3.8	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 14	19.3	500	0	正常	3.54	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 15	20.8	500	0	正常	3.04	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 16	16.3	500	0	正常	3.21	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 17	20.8	500	0	正常	2.98	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 18	17.8	500	0	正常	3.08	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 19	19.3	500	0	正常	2.88	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 20	19.1	500	0	正常	2.49	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 21	20.8	500	0	正常	2.69	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 22	22.3	500	0	正常	2.51	45	0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-01 23	20.8	500	0	正常	2.15	45	0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 00	21.4	500	0	正常	2.44	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 01	26.7	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 02	20.8	500	0	正常	2.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 03	21	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 04	22.3	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 05	28.2	500	0	正常	2.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 06	20.8	500	0.0208	正常	1.93	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 07	20.8	500	0	正常	1.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 08	31.2	500	0.0312	正常	2.51	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 09	23.7	500	0.095	正常	2.19	45	0.0088	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 10	22.3	500	0.0445	正常	2.56	45	0.0051	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 11	28.2	500	0.0564	正常	2.57	45	0.0051	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 12	29.7	500	0	正常	2.29	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 13	34.1	500	0.0341	正常	2.26	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 14	28.2	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 15	34.1	500	0	正常	2.11	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 16	31.2	500	0.0623	正常	2.06	45	0.0041	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 17	35.6	500	0.0356	正常	2.24	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 18	34.1	500	0.0341	正常	2.35	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 19	35.6	500	0	正常	2.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 20	34.1	500	0.0341	正常	2.12	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 21	35.6	500	0.249	正常	2.19	45	0.0153	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 22	36.5	500	0.073	正常	2.37	45	0.0047	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-02 23	35.6	500	0.0356	正常	2.27	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 00	28.2	500	0.0282	正常	2.25	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 01	32.7	500	0.196	正常	2.23	45	0.0134	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 02	35.6	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 03	40.1	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 04	35.6	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 05	41.6	500	0	正常	2.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 06	35.6	500	0	正常	2.2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 07	35.6	500	0.0356	正常	2.2	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 08	35.4	500	0.0353	正常	3	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 09	34.1	500	0.136	正常	3.06	45	0.0123	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 10	28.2	500	0.0564	正常	3.24	45	0.0065	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 11	27.3	500	0	正常	2.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 12	28.2	500	0.0282	正常	2.84	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 13	28.5	500	0	正常	3.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 14	28.2	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 15	29.7	500	0	正常	2.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 16	31.2	500	0	正常	2.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 17	35.6	500	0	正常	2.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 18	34.1	500	0.0683	正常	2.66	45	0.0053	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 19	28.2	500	0.226	正常	2.47	45	0.0198	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 20	28	500	0	正常	2.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 21	28.2	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 22	27.2	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-03 23	28.2	500	0	正常	2.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 00	27.4	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 01	28.2	500	0	正常	2.56	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 02	28.1	500	0	正常	2.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 03	26.7	500	0.0534	正常	2.26	45	0.0045	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 04	28.2	500	0.0846	正常	2.32	45	0.007	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 05	31.2	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 06	29.7	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 07	29.7	500	0	正常	2.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 08	35.6	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 09	35.6	500	0.0356	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 10	35.6	500	0.249	正常	2.97	45	0.0208	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 11	25.5	500	0.0255	正常	3.06	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 12	24.1	500	0.193	正常	3.26	45	0.0261	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 13	22.7	500	0	正常	3.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 14	25.5	500	0.0255	正常	3.58	45	0.0036	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 15	17	500	0.051	正常	3.47	45	0.0104	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 16	17.2	500	0.0172	正常	3.43	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 17	17	500	0	正常	3.28	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 18	16.9	500	0	正常	3.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 19	22.7	500	0.0453	正常	2.76	45	0.0055	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 20	17	500	0.017	正常	2.82	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 21	24.1	500	0	正常	2.79	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 22	22.7	500	0	正常	2.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-04 23	26.9	500	0.0269	正常	2.56	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 00	21.2	500	0.212	正常	2.48	45	0.0248	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 01	29.7	500	0	正常	2.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 02	31.2	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 03	26.9	500	0	正常	2.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 04	24.1	500	0	正常	2.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 05	25.5	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 06	24.8	500	0	正常	2.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 07	24.8	500	0.0248	正常	2.22	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 08	24.8	500	0.224	正常	2.9	45	0.0261	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 09	24.8	500	0	正常	3.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 10	24.8	500	0.0497	正常	3.5	45	0.007	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 11	23.7	500	0.142	正常	3.47	45	0.0208	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 12	22.1	500	0	正常	3.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 13	18.9	500	0.0189	正常	3.74	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 14	22.1	500	0.0884	正常	3.54	45	0.0142	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 15	31.6	500	0.158	正常	3.16	45	0.0158	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 16	30	500	0.03	正常	3	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 17	26.8	500	0	正常	3.1	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 18:00:00	26.8	500	0	正常	3.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 19:00:00	22.1	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 20:00:00	22.9	500	0	正常	2.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 21:00:00	22.1	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 22:00:00	25.2	500	0.152	正常	2.75	45	0.0165	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-05 23:00:00	26.8	500	0.161	正常	2.52	45	0.0151	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 00:00:00	37.9	500	0.0379	正常	2.7	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 01:00:00	67.8	500	0.136	正常	3.16	45	0.0063	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 02:00:00	61.5	500	0.492	正常	2.78	45	0.0223	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 03:00:00	67.8	500	0	正常	2.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 04:00:00	64.7	500	0	正常	2.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 05:00:00	61.5	500	0	正常	2.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 06:00:00	56.8	500	0.341	正常	2.97	45	0.0178	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 07:00:00	56.8	500	0.0568	正常	2.97	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 08:00:00	37.9	500	0.227	正常	3.38	45	0.0203	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 09:00:00	26.8	500	0.107	正常	3.07	45	0.0123	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 10:00:00	22.1	500	0	正常	3.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 11:00:00	22	500	0.0881	正常	3.4	45	0.0136	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 12:00:00	15.8	500	0.0473	正常	3.51	45	0.0105	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 13:00:00	22.1	500	0.0221	正常	3.37	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 14:00:00	23	500	0	正常	3.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 15:00:00	18.9	500	0.152	正常	3.04	45	0.0243	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 16:00:00	28.4	500	0	正常	2.79	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 17:00:00	31.6	500	0.0316	正常	3.32	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 18:00:00	33.1	500	0.0331	正常	2.98	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 19:00:00	30	500	0.03	正常	2.73	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 20:00:00	30.2	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 21:00:00	23.7	500	0	正常	2.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 22:00:00	28.4	500	0	正常	2.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-06 23:00:00	26.8	500	0.0805	正常	2.33	45	0.007	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 00:00:00	30	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 01:00:00	30.4	500	0.0913	正常	2.52	45	0.0076	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 02:00:00	30	500	0.06	正常	2.2	45	0.0044	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 03:00:00	6.31	500	0.0189	正常	1.51	45	0.0045	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 04:00:00	4.53	500	0	正常	1.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 05:00:00	3.39	500	0	正常	1.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 06:00:00	3.39	500	0	正常	1.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 07:00:00	3.39	500	0	正常	1.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 08:00:00	3.39	500	0	正常	2.15	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 09:00:00	3.39	500	0	正常	1.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 10:00:00	3.39	500	0	正常	1.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 11:00:00	3.39	500	0	正常	1.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 12:00:00	3.39	500	0	正常	1.66	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 13:00:00	66.3	500	0	正常	1.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 14:00:00	66.3	500	0	正常	1.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 15:00:00	61.5	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 16:00:00	53.6	500	0	正常	1.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 17:00:00	53.9	500	0	正常	1.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 18:00:00	52.1	500	0	正常	1.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 19:00:00	53.6	500	0	正常	1.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 20:00:00	58.4	500	0	正常	1.61	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 21:00:00	56.8	500	0	正常	1.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 22:00:00	53.6	500	0	正常	1.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-07 23:00:00	55.2	500	0	正常	1.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 00:00:00	53.6	500	0	正常	1.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 01:00:00	63.1	500	0	正常	1.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 02:00:00	58.4	500	0	正常	1.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 03:00:00	58	500	0.058	正常	1.52	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 04:00:00	53.6	500	0.376	正常	1.47	45	0.0103	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 05:00:00	53	500	0.212	正常	1.93	45	0.0077	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 06:00:00	52.1	500	0.208	正常	2.7	45	0.0108	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 07:00:00	52.1	500	0	正常	2.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 08:00:00	45.8	500	0.412	正常	3.45	45	0.031	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 09:00:00	39.4	500	0	正常	3.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 10:00:00	37.9	500	0	正常	3.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 11:00:00	30	500	0	正常	4.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 12:00:00	34.7	500	0	正常	4.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 13:00:00	33.1	500	0.0994	正常	4.11	45	0.0123	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 14:00:00	30	500	0	正常	3.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 15:00:00	37.9	500	0	正常	3.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 16:00:00	30	500	0	正常	3.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 17:00:00	31.6	500	0	正常	3.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 18:00:00	31.6	500	0.0747	正常	3.57	45	0.0085	正常 2.37
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 19:00:00	38.4	500	0.19	正常	3.57	45	0.0176	正常 4.94
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 20:00:00	61.5	500	0.369	正常	3.78	45	0.0227	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 21:00:00	69.4	500	0.0694	正常	3.72	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 22:00:00	67.8	500	0	正常	3.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-08 23:00:00	75.7	500	0	正常	3.54	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 00:00:00	71	500	0	正常	3.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 01:00:00	70.3	500	0	正常	3.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 02:00:00	69.4	500	0.486	正常	3.36	45	0.0235	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 03:00:00	69.9	500	0	正常	3.25	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 04:00:00	53.6	500	0.107	正常	3.54	45	0.0071	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 05:00:00	45.8	500	0.0458	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 06:00:00	42.6	500	0.0426	正常	2.94	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 07:00:00	42.6	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 08:00:00	37.9	500	0	正常	4.15	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 09:00:00	30	500	0	正常	3.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 10:00:00	22.1	500	0.0884	正常	4.18	45	0.0167	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 11:00:00	25.2	500	0	正常	4.12	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 12	17.4	500	0	正常	3.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 13	26.8	500	0	正常	3.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 14	30	500	0.18	正常	2.9	45	0.0174	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 15	34.7	500	0.174	正常	3.14	45	0.0157	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 16	39.4	500	0.118	正常	3.07	45	0.0092	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 17	42.6	500	0	正常	3.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 18	37.9	500	0.0379	正常	3.16	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 19	37	500	0.222	正常	3.49	45	0.0209	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 20	52.1	500	0.104	正常	3.51	45	0.007	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 21	69.4	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 22	77.3	500	0.0773	正常	3.5	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-09 23	77.1	500	0	正常	3.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 00	4.95	500	0	正常	3.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 01	77.3	500	0.155	正常	3.32	45	0.0066	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 02	85.2	500	0.17	正常	3.23	45	0.0065	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 03	60	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 04	25.2	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 05	30	500	0	正常	1.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 06	30.1	500	0	正常	1.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 07	30.1	500	0	正常	1.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 08	22.1	500	0	正常	2.28	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 09	23.1	500	0.0231	正常	1.98	45	0.002	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 10	20.5	500	0.0615	正常	2.04	45	0.0061	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 11	37.9	500	0.114	正常	3.27	45	0.0098	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 12	36.3	500	0.0726	正常	4.17	45	0.0083	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 13	30	500	0.03	正常	3.55	45	0.0036	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 14	29.8	500	0.0298	正常	3.26	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 15	22.1	500	0	正常	3.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 16	39.4	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 17	53.6	500	0	正常	2.8	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 18	45.8	500	0	正常	2.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 19	52.1	500	0	正常	2.41	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 20	53.6	500	0	正常	2.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 21	54.3	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 22	53.6	500	0	正常	2.32	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-10 23	53.5	500	0.0535	正常	2.47	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 00	60	500	0.3	正常	2.74	45	0.0137	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 01	74.2	500	0.667	正常	2.89	45	0.026	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 02	88.4	500	0.353	正常	2.89	45	0.0116	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 03	93.1	500	0.186	正常	4.65	45	0.0093	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 04	86.8	500	0	正常	3.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 05	48.9	500	0.0489	正常	2.27	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 06	53.6	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 07	53.6	500	0	正常	2.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 08	30	500	0	正常	2.21	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 09	30	500	0	正常	2.21	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 10	30	500	0	正常	2.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 11	3.15	500	0	正常	2.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 12	4.63	500	0.0046	正常	2.31	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 13	3.48	500	0.007	正常	2.31	45	0.0046	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 14	6.25	500	0.025	正常	3.31	45	0.0132	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 15	21.9	500	0.0656	正常	4.15	45	0.0125	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 16	23.4	500	0.0469	正常	3.67	45	0.0073	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 17	24.3	500	0.17	正常	3.53	45	0.0247	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 18	28.1	500	0.0281	正常	3.45	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 19	29.7	500	0.208	正常	2.96	45	0.0207	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 20	23.4	500	0	正常	2.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 21	29.7	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 22	25	500	0.225	正常	3.03	45	0.0273	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-11 23	53.1	500	0.106	正常	2.94	45	0.0059	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 00	60.9	500	0	正常	3.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 01	67.2	500	0	正常	3.33	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 02	75	500	0	正常	3.19	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 03	68.7	500	0.138	正常	3.06	45	0.0061	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 04	68.9	500	0	正常	3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 05	68.7	500	0	正常	3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 06	68.6	500	0.0686	正常	3.04	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 07	68.6	500	0.206	正常	3.04	45	0.0091	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 08	37.5	500	0.075	正常	4.2	45	0.0084	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 09	38.4	500	0.0768	正常	3.5	45	0.007	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 10	23.4	500	0.0234	正常	3.73	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 11	29.7	500	0	正常	3.92	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 12	25	500	0.025	正常	4.53	45	0.0045	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 13	21.9	500	0	正常	3.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 14	28.1	500	0	正常	3.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 15	29.7	500	0	正常	3.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 16	31.2	500	0	正常	2.43	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 17	29.7	500	0	正常	2.67	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 18	30	500	0.0601	正常	2.59	45	0.0052	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 19	42.2	500	0.253	正常	2.44	45	0.0147	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 20	60.9	500	0.0609	正常	2.69	45	0.0027	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 21	73.4	500	0.147	正常	2.69	45	0.0054	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 22	76.6	500	0.153	正常	2.61	45	0.0052	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-12 23	78.1	500	0.0781	正常	2.36	45	0.0024	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 00	76.6	500	0.23	正常	2.33	45	0.007	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 01	75	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 02	70.3	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 03	71.9	500	0	正常	3.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 04	71.3	500	0	正常	3.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 05	64.1	500	0.0641	正常	2.84	45	0.0028	正常 1

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 06	68.7	500	0.206	正常	2.94	45	0.0088	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 07	68.7	500	0.206	正常	2.94	45	0.0088	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 08	43.7	500	0.0437	正常	3.69	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 09	37.5	500	0	正常	4.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 10	29.7	500	0.148	正常	4.26	45	0.0213	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 11	30.1	500	0.0301	正常	4.53	45	0.0045	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 12	30.1	500	0.271	正常	4.35	45	0.0391	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 13	37.5	500	0	正常	5.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 14	51.6	500	0.0516	正常	4.98	45	0.005	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 15	46.9	500	0.188	正常	4.75	45	0.019	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 16	37.5	500	0.15	正常	4.54	45	0.0182	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 17	36.7	500	0.33	正常	4.18	45	0.0376	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 18	29.7	500	0	正常	3.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 19	25	500	0	正常	3.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 20	29.7	500	0	正常	2.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 21	32.8	500	0	正常	2.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 22	31.2	500	0	正常	2.48	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-13 23	37.5	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 00	38.3	500	0.0383	正常	2.18	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 01	37.5	500	0.262	正常	2.07	45	0.0145	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 02	53.1	500	0.106	正常	2.47	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 03	65.6	500	0.131	正常	2.78	45	0.0056	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 04	68.7	500	0.55	正常	3.16	45	0.0253	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 05	65.6	500	0	正常	3.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 06	76.6	500	0.459	正常	3.25	45	0.0195	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 07	76.6	500	0.23	正常	3.25	45	0.0098	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 08	29.7	500	0.208	正常	4.11	45	0.0288	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 09	21.9	500	0	正常	4.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 10	15.6	500	0.0156	正常	5.08	45	0.0051	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 11	17.2	500	0.0344	正常	5.26	45	0.0105	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 12	14.1	500	0.0703	正常	4.18	45	0.0209	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 13	21.9	500	0.0437	正常	4.48	45	0.009	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 14	22.4	500	0.0224	正常	4.24	45	0.0042	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 15	21.9	500	0	正常	3.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 16	21.9	500	0	正常	3.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 17	17.2	500	0.0687	正常	3.44	45	0.0137	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 18	20.3	500	0.0609	正常	3.5	45	0.0105	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 19	23.4	500	0	正常	3.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 20	21.9	500	0	正常	3.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 21	28.1	500	0	正常	3.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 22	26.6	500	0.133	正常	3.44	45	0.0172	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-14 23	29.7	500	0.148	正常	3.24	45	0.0162	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 00	43.7	500	0.0437	正常	2.93	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 01	60.9	500	0.305	正常	2.91	45	0.0145	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 02	60.5	500	0.181	正常	3.06	45	0.0092	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 03	65.6	500	0.328	正常	3.11	45	0.0155	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 04	71.9	500	0	正常	2.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 05	76.6	500	0.536	正常	2.96	45	0.0207	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 06	45.3	500	0.0906	正常	2.79	45	0.0056	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 07	45.3	500	0.0453	正常	2.79	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 08	29.7	500	0.0297	正常	3.38	45	0.0034	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 09	29.6	500	0	正常	3.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 10	21.9	500	0.153	正常	3.43	45	0.024	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 11	20.3	500	0.0406	正常	3.57	45	0.0071	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 12	21.9	500	0.153	正常	3.28	45	0.0229	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 13	23.4	500	0	正常	3.97	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 14	37.5	500	0.0375	正常	4.52	45	0.0045	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 15	42.2	500	0.0422	正常	4.45	45	0.0044	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 16	29.7	500	0.0891	正常	4.22	45	0.0126	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 17	29.2	500	0	正常	3.99	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 18	29.7	500	0	正常	3.98	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 19	29.8	500	0.119	正常	3.53	45	0.0141	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 20	37.5	500	0.075	正常	3.75	45	0.0075	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 21	54.7	500	0.109	正常	3.58	45	0.0072	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 22	60.9	500	0.0609	正常	3.52	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-15 23	60.9	500	0	正常	3.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 00	67.2	500	0	正常	3.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 01	67.9	500	0	正常	3.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 02	68.7	500	0.0687	正常	3.48	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 03	62.5	500	0.125	正常	3.49	45	0.007	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 04	60.9	500	0.488	正常	3.13	45	0.025	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 05	42.2	500	0	正常	3.28	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 06	37.5	500	0.112	正常	2.85	45	0.0085	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 07	37.5	500	0.188	正常	2.85	45	0.0142	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 08	25	500	0	正常	3.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 09	20.3	500	0.142	正常	3.82	45	0.0268	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 10	20.3	500	0	正常	4.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 11	14.1	500	0	正常	4.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 12	14.2	500	0	正常	5.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 13	18.8	500	0	正常	4.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 14	21.9	500	0	正常	4.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 15	17.2	500	0.0344	正常	3.92	45	0.0078	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 16	21.9	500	0	正常	3.68	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 17	21.2	500	0	正常	3.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 18	29.7	500	0	正常	3.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 19	21.9	500	0.0875	正常	2.95	45	0.0118	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 20	37.5	500	0.075	正常	3.11	45	0.0062	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 21	59.4	500	0.119	正常	3.34	45	0.0067	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 22	60.9	500	0.0609	正常	3.16	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-16 23	60.6	500	0	正常	2.74	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	浓度	标准值	排放量(ka)		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 00	60.9	500	0.0609	正常	2.79	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 01	61.2	500	0.184	正常	3.06	45	0.0092	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 02	60.9	500	0.67	正常	3.01	45	0.0332	正常 11
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 03	67.2	500	0	正常	2.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 04	68.7	500	0	正常	2.89	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 05	71.9	500	0	正常	3.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 06	70.3	500	0	正常	2.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 07	70.3	500	0.211	正常	2.84	45	0.0085	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 08	68.7	500	0.138	正常	3.9	45	0.0078	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 09	21.9	500	0.0875	正常	3.83	45	0.0153	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 10	15.6	500	0	正常	4.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 11	21.9	500	0	正常	4.63	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 12	18.8	500	0	正常	4.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 13	21.9	500	0	正常	4.45	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 14	21.3	500	0.0213	正常	4.34	45	0.0043	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 15	25	500	0.125	正常	4.02	45	0.0201	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 16	21.9	500	0.0656	正常	3.64	45	0.0109	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 17	29.7	500	0.0297	正常	3.68	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 18	25	500	0.025	正常	2.97	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 19	21.9	500	0.175	正常	3.41	45	0.0273	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 20	29.7	500	0.0297	正常	3.17	45	0.0032	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 21	53.1	500	0.372	正常	3.21	45	0.0225	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 22	60.9	500	0.183	正常	2.92	45	0.0088	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-17 23	67.2	500	0	正常	3.09	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 00	66.5	500	0.133	正常	4.15	45	0.0083	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 01	60.9	500	0.609	正常	9.84	45	0.0984	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 02	62.5	500	0	正常	9.84	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 03	28.1	500	0	正常	2.83	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 04	15.6	500	0.0625	正常	0.133	45	0.0005	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 05	18.7	500	0.0375	正常	0.098	45	0.0002	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 06	21.9	500	0	正常	0.131	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 07	21.9	500	0.0437	正常	0.131	45	0.0003	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 08	45.3	500	0	正常	0.146	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 09	45.3	500	0	正常	0.079	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 10	45.3	500	0	正常	0.076	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 11	27.1	500	0	正常	0.107	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 12	24.1	500	0	正常	0.077	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 13	27.1	500	0	正常	0.084	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 14	31.6	500	0	正常	0.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 15	25.6	500	0	正常	0.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 16	24.1	500	0	正常	0.085	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 17	31.6	500	0	正常	0.106	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 18	28.6	500	0	正常	0.111	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 19	31.6	500	0	正常	0.144	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 20	32	500	0	正常	0.123	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 21	33.1	500	0	正常	0.147	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 22	32.6	500	0	正常	0.073	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-18 23	30.1	500	0.0603	正常	0.132	45	0.0003	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 00	30.1	500	0.301	正常	0.132	45	0.0013	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 01	30.1	500	0.0603	正常	5.24	45	0.0105	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 02	62.8	500	0.44	正常	4.2	45	0.0294	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 03	55.2	500	0.11	正常	4	45	0.008	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 04	61.3	500	0.429	正常	3.56	45	0.0249	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 05	59.8	500	0	正常	3.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 06	69	500	0.138	正常	3.44	45	0.0069	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 07	69	500	0.414	正常	3.44	45	0.0207	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 08	26.1	500	0	正常	4.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 09	12.3	500	0.0368	正常	4.2	45	0.0126	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 10	12.3	500	0.049	正常	4.2	45	0.0168	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 11	12.3	500	0.0368	正常	5.43	45	0.0163	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 12	12.3	500	0.0736	正常	5.43	45	0.0326	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 13	12.3	500	0.0123	正常	5.16	45	0.0052	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 14	11.4	500	0.0228	正常	4.53	45	0.0091	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 15	11.4	500	0	正常	3.51	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 16	23	500	0	正常	3.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 17	29.1	500	0.0291	正常	3.5	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 18	26.1	500	0.104	正常	3.28	45	0.0131	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 19	36.8	500	0.221	正常	3.13	45	0.0188	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 20	64.4	500	0.0644	正常	3.45	45	0.0035	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 21	70.5	500	0.564	正常	3.32	45	0.0265	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 22	72	500	0.36	正常	3.32	45	0.0166	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-19 23	75.1	500	0.376	正常	3.29	45	0.0165	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 00	76.6	500	0.0766	正常	3.56	45	0.0036	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 01	76.9	500	0	正常	3.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 02	79.7	500	0	正常	3.07	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 03	76.6	500	0	正常	2.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 04	84.3	500	0	正常	2.94	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 05	78.2	500	0.234	正常	2.94	45	0.0088	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 06	62.8	500	0.314	正常	2.65	45	0.0132	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 07	41.4	500	0.166	正常	2.36	45	0.0094	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 08	33.7	500	0.202	正常	2.54	45	0.0152	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 09	19.9	500	0.0996	正常	2.76	45	0.0138	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 10	12.3	500	0.0123	正常	2.76	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 11	12.3	500	0.0245	正常	5.86	45	0.0117	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 12	10.7	500	0.0644	正常	5.5	45	0.033	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 13	6.13	500	0	正常	5.69	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 14	10.7	500	0	正常	4.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 15	9.78	500	0.0098	正常	4.52	45	0.0045	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 16	12.3	500	0.0981	正常	3.99	45	0.032	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 17	12.9	500	0.0259	正常	3.71	45	0.0074	正常 2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 18	30.7	500	0.0307	正常	3.73	45	0.0037	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 19	18.4	500	0.129	正常	3.45	45	0.0241	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 20	24.5	500	0.0245	正常	3.1	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 21	21.5	500	0.15	正常	2.96	45	0.0207	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 22	26.1	500	0.0261	正常	2.88	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-20 23	25.4	500	0.203	正常	2.68	45	0.0214	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 00	26.1	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 01	26.4	500	0	正常	2.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 02	33.7	500	0.0674	正常	2.47	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 03	27.6	500	0.11	正常	2.23	45	0.0089	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 04	29.1	500	0.146	正常	2.26	45	0.0113	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 05	32.2	500	0.0965	正常	2.36	45	0.0071	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 06	26.1	500	0.104	正常	2.35	45	0.0094	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 07	26.8	500	0.0805	正常	2.28	45	0.0068	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 08	18.4	500	0.147	正常	2.48	45	0.0198	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 09	4.12	500	0.0165	正常	2.68	45	0.0107	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 10	4.12	500	0.0082	正常	2.68	45	0.0054	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 11	4.12	500	0.0041	正常	5.29	45	0.0053	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 12	4.12	500	0.0206	正常	4.69	45	0.0234	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 13	4.12	500	0.0041	正常	4.18	45	0.0042	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 14	12.3	500	0.0123	正常	4.14	45	0.0041	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 15	26.1	500	0	正常	3.67	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 16	21.5	500	0	正常	2.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 17	26.1	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 18	24.5	500	0	正常	2.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 19	23	500	0	正常	2.49	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 20	24.5	500	0	正常	2.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 21	25.4	500	0	正常	2.34	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 22	24.5	500	0	正常	2.15	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-21 23	23	500	0	正常	2.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 00	24.5	500	0	正常	2.03	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 01	23.9	500	0	正常	2.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 02	27.6	500	0.0276	正常	1.92	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 03	27.7	500	0	正常	2.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 04	26.1	500	0	正常	2.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 05	27.6	500	0.0276	正常	2.2	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 06	26.1	500	0.208	正常	2.21	45	0.0177	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 07	29.1	500	0.0291	正常	2.54	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 08	33.7	500	0.0337	正常	3.05	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 09	30.7	500	0.276	正常	2.74	45	0.0247	正常 9
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 10	30.7	500	0.0613	正常	2.74	45	0.0055	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 11	24.5	500	0	正常	4.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 12	18.4	500	0	正常	3.29	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 13	19.9	500	0	正常	3.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 14	26.1	500	0.0521	正常	3.2	45	0.0064	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 15	21.5	500	0.15	正常	2.8	45	0.0196	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 16	21.5	500	0.107	正常	3	45	0.015	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 17	12.3	500	0.0368	正常	2.74	45	0.0082	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 18	10.7	500	0.0429	正常	3.05	45	0.0122	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 19	12.3	500	0.049	正常	3.02	45	0.0121	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 20	15.3	500	0	正常	2.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 21	5.36	500	0	正常	1.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 22	5.47	500	0	正常	1.75	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-22 23	5.63	500	0.0282	正常	1.69	45	0.0085	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 00	5.67	500	0.0227	正常	1.74	45	0.007	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 01	12.3	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 02	33.7	500	0.169	正常	2.98	45	0.0149	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 03	30.7	500	0.0307	正常	2.62	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 04	32.2	500	0	正常	2.9	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 05	31.6	500	0	正常	2.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 06	33.7	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 07	30.7	500	0	正常	2.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 08	30.6	500	0	正常	2.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 09	18.4	500	0	正常	2.46	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 10	18.4	500	0.0184	正常	2.46	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 11	19.9	500	0	正常	3.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 12	19.4	500	0	正常	3.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 13	18.4	500	0	正常	3.11	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 14	27.6	500	0	正常	3.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 15	18.4	500	0.0184	正常	2.98	45	0.003	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 16	21.5	500	0.15	正常	2.87	45	0.0201	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 17	18.4	500	0.0184	正常	3.27	45	0.0033	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 18	26.1	500	0.0521	正常	3.11	45	0.0062	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 19	18.4	500	0.0368	正常	2.98	45	0.006	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 20	23	500	0.023	正常	2.89	45	0.0029	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 21	26.1	500	0.0261	正常	2.84	45	0.0028	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 22	29.1	500	0	正常	2.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-23 23	27.6	500	0	正常	2.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 00	26.1	500	0	正常	2.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 01	33.7	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 02	29.1	500	0	正常	2.5	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 03	28.8	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 04	27.6	500	0.0276	正常	2.31	45	0.0023	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 05	33.7	500	0.0674	正常	2.45	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 06	26.1	500	0.208	正常	2.6	45	0.0208	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 07	41.4	500	0.248	正常	2.81	45	0.0169	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 08	33.7	500	0.0674	正常	2.69	45	0.0054	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 09	24.5	500	0.0736	正常	2.47	45	0.0074	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 10	24.5	500	0.049	正常	2.47	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 11	4.91	500	0	正常	3.23	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 12	10.7	500	0.0107	正常	3.07	45	0.0031	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 13	15.3	500	0.0919	正常	2.92	45	0.0175	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 14	16	500	0	正常	3.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 15	16.9	500	0	正常	2.71	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 16	17.5	500	0	正常	2.57	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 17	18.4	500	0	正常	2.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 18	18.3	500	0	正常	2.39	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 19	23	500	0	正常	2.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 20	18.4	500	0	正常	2.11	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 21	26.1	500	0.182	正常	2.13	45	0.0149	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 22	33.7	500	0.0337	正常	2.06	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-24 23	38.3	500	0.0383	正常	2.12	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 00	33.7	500	0	正常	2.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 01	38.3	500	0	正常	2.11	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 02	32.2	500	0	正常	1.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 03	31.3	500	0	正常	2.05	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 04	35.2	500	0	正常	2.02	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 05	33.7	500	0.0337	正常	2.23	45	0.0022	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 06	35.2	500	0.247	正常	2.22	45	0.0155	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 07	36.8	500	0.0736	正常	2.19	45	0.0044	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 08	30.7	500	0.0613	正常	2.4	45	0.0048	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 09	32.2	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 10	32.2	500	0	正常	2.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 11	12.3	500	0	正常	3.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 12	12.3	500	0	正常	3.18	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 13	12.3	500	0	正常	3.09	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 14	23.6	500	0	正常	2.64	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 15	25	500	0	正常	2.4	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 16	26.5	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 17	27.2	500	0	正常	2.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 18	26.5	500	0	正常	1.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 19	25.6	500	0	正常	1.85	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 20	26.5	500	0	正常	1.82	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 21	27	500	0	正常	1.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 22	33.9	500	0	正常	1.68	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-25 23	38.3	500	0	正常	1.53	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 00	33.9	500	0	正常	1.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 01	33.6	500	0.0336	正常	1.45	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 02	35.4	500	0	正常	1.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 03	33.9	500	0	正常	1.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 04	28	500	0	正常	1.47	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 05	33.9	500	0	正常	1.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 06	32.4	500	0	正常	1.33	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 07	26.5	500	0	正常	1.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 08	23.6	500	0	正常	1.31	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 09	17.7	500	0	正常	1.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 10	17.7	500	0	正常	1.42	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 11	19.2	500	0	正常	2.33	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 12	13.3	500	0	正常	2.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 13	20.6	500	0.0206	正常	1.95	45	0.002	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 14	13.3	500	0.053	正常	1.99	45	0.008	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 15	25	500	0.1	正常	2.87	45	0.0115	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 16	30.9	500	0.124	正常	3.03	45	0.0121	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 17	26.5	500	0.186	正常	2.93	45	0.0205	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 18	25.9	500	0	正常	2.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 19	39.8	500	0.239	正常	2.59	45	0.0156	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 20	39.1	500	0.0782	正常	2.44	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 21	33.9	500	0.169	正常	2.04	45	0.0102	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 22	35.4	500	0.0707	正常	1.98	45	0.004	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-26 23	41.3	500	0	正常	1.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 00	38.3	500	0	正常	1.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 01	39.8	500	0	正常	1.81	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 02	41.3	500	0	正常	1.74	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 03	40.9	500	0	正常	1.61	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 04	41.3	500	0	正常	1.62	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 05	41	500	0	正常	1.55	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 06	42.7	500	0	正常	1.44	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 07	41.3	500	0.165	正常	1.44	45	0.0058	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 08	42.1	500	0.0421	正常	1.46	45	0.0015	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 09	33.9	500	0.0678	正常	1.59	45	0.0032	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 10	33.9	500	0.169	正常	1.59	45	0.0079	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 11	41.3	500	0.124	正常	2.39	45	0.0072	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 12	41.2	500	0.0824	正常	2.12	45	0.0042	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 13	33.9	500	0.136	正常	1.95	45	0.0078	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 14	34.5	500	0.104	正常	1.99	45	0.006	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 15	33.9	500	0.203	正常	1.93	45	0.0116	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 16	38.3	500	0.0766	正常	1.79	45	0.0036	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 17	33.9	500	0.0678	正常	1.84	45	0.0037	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 18	41.3	500	0.0413	正常	1.66	45	0.0017	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 19	42.2	500	0.0422	正常	1.6	45	0.0016	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 20	44.2	500	0	正常	1.52	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 21	45.7	500	0	正常	1.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 22	44.7	500	0	正常	1.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-27 23	47.1	500	0	正常	1.26	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 00	48.6	500	0.0486	正常	1.3	45	0.0013	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 01	47.8	500	0.239	正常	1.31	45	0.0066	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 02	48.6	500	0.0486	正常	1.4	45	0.0014	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 03	48.7	500	0.292	正常	1.52	45	0.0091	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 04	48.6	500	0.0972	正常	1.35	45	0.0027	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 05	47.1	500	0.0943	正常	1.19	45	0.0024	正常 2

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)			氨氮(mg/L)			流量(m3)	
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值		
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 06	48.6	500	0.0486	正常	1.07	45	0.0011	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 07	48.3	500	0.0483	正常	1.08	45	0.0011	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 08	48.6	500	0	正常	1.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 09	41.3	500	0	正常	1.22	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 10	41.3	500	0.248	正常	1.22	45	0.0073	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 11	41.9	500	0.126	正常	2.29	45	0.0069	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 12	33.9	500	0.169	正常	2.19	45	0.011	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 13	41.3	500	0	正常	2.12	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 14	39.8	500	0.0398	正常	2.13	45	0.0021	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 15	39.6	500	0.238	正常	1.8	45	0.0108	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 16	41.3	500	0.165	正常	1.88	45	0.0075	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 17	40.6	500	0	正常	1.65	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 18	42.7	500	0	正常	1.56	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 19	41.3	500	0	正常	1.45	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 20	47.1	500	0	正常	1.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 21	48.6	500	0	正常	1.35	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 22	48.3	500	0	正常	1.3	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-28 23	48.6	500	0	正常	1.2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 00	48.2	500	0.0482	正常	1.18	45	0.0012	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 01	48.6	500	0.292	正常	1.16	45	0.007	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 02	53	500	0.159	正常	1.34	45	0.004	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 03	56	500	0.28	正常	1.43	45	0.0071	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 04	58.9	500	0.177	正常	1.15	45	0.0035	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 05	51.6	500	0.0516	正常	1.02	45	0.001	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 06	56	500	0.056	正常	0.926	45	0.0009	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 07	51.6	500	0	正常	0.838	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 08	41.3	500	0	正常	1.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 09	40.6	500	0.0812	正常	1.4	45	0.0028	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 10	40.6	500	0.325	正常	1.4	45	0.0112	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 11	33.9	500	0.0339	正常	2.65	45	0.0026	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 12	33.9	500	0.238	正常	2.16	45	0.0151	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 13	36.8	500	0	正常	2.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 14	33.9	500	0	正常	2	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 15	33.3	500	0	正常	1.93	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 16	41.3	500	0	正常	1.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 17	40.9	500	0	正常	1.7	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 18	41.3	500	0	正常	1.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 19	40.7	500	0	正常	1.58	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 20	41.3	500	0	正常	1.38	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 21	42.7	500	0	正常	1.36	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 22	51.6	500	0	正常	1.23	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-29 23	48.6	500	0	正常	1.24	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 00	49.5	500	0	正常	1.13	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 01	50.1	500	0	正常	1.16	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 02	48.6	500	0	正常	1.14	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 03	50.1	500	0	正常	1.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 04	48.6	500	0	正常	1.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 05	53	500	0.053	正常	0.995	45	0.001	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 06	54.5	500	0.273	正常	0.946	45	0.0047	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 07	53	500	0.106	正常	1.32	45	0.0026	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 08	47.1	500	0.33	正常	1.8	45	0.0126	正常 7
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 09	39.8	500	0.0796	正常	1.88	45	0.0037	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 10	39.8	500	0.318	正常	1.88	45	0.015	正常 8
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 11	33.9	500	0	正常	0.127	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 12	32.9	500	0.0329	正常	2.53	45	0.0025	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 13	56	500	0.336	正常	2.32	45	0.0139	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 14	42.7	500	0.0854	正常	2.46	45	0.0049	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 15	36.8	500	0.0737	正常	2.42	45	0.0048	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 16	35.4	500	0.212	正常	2.35	45	0.0141	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 17	41.3	500	0.165	正常	2.35	45	0.0094	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 18	39.8	500	0.0796	正常	2.28	45	0.0046	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 19	38.3	500	0.153	正常	2.25	45	0.009	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 20	42.7	500	0.214	正常	2.23	45	0.0112	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 21	41.3	500	0	正常	2.06	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 22	45.7	500	0	正常	2.1	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-30 23	48.6	500	0	正常	1.96	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 00	48.9	500	0	正常	1.86	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 01	45.7	500	0	正常	1.78	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 02	44.2	500	0	正常	1.76	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 03	54.5	500	0.545	正常	1.73	45	0.0173	正常 10
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 04	48.6	500	0	正常	1.95	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 05	50.1	500	0.2	正常	2.02	45	0.0081	正常 4
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 06	48.6	500	0.0486	正常	1.94	45	0.0019	正常 1
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 07	53	500	0	正常	2.01	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 08	41.3	500	0	正常	2.08	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 09	35.4	500	0.212	正常	2.3	45	0.0138	正常 6
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 10	35.4	500	0.177	正常	2.3	45	0.0115	正常 5
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 11	33.9	500	0.0678	正常	3.41	45	0.0068	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 12	39.8	500	0	正常	2.99	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 13	33.9	500	0	正常	3.04	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 14	33.4	500	0	正常	2.88	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 15	35.4	500	0	正常	2.73	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 16	33.9	500	0	正常	2.72	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 17	34.1	500	0	正常	2.6	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 18	35.4	500	0	正常	2.59	45	0	正常 0
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 19	33.9	500	0.0678	正常	2.48	45	0.005	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 20	41.3	500	0.0825	正常	2.36	45	0.0047	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 21	36.8	500	0.11	正常	2.6	45	0.0078	正常 3
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 22	39.8	500	0.0796	正常	2.62	45	0.0052	正常 2
东营华源新能源有限公司	华源新能源总排口	2025-03-31 23	38.3	500	0	正常	2.54	45	0	正常 0

历史数据_东营华源新能源有限公司华源新能源总排口 2025-01-01 00 至 2025-03-31 23

企业名称	排口名称	监测时间	化学需氧量(mg/L)				氨氮(mg/L)				流量(m3)
			浓度	标准值	排放量(ka)	状态	浓度	标准值	排放量(ka)	状态	
		平均值	35.5	/	/		2.71	/	/		1.32
		最大值	145	/	0.67		9.84	/	0.0984		11
		最小值	3.02	/	0		0.07	/	0		0
		累计值	--	/	102		--	/	7.74		2860